

Wymagania dla centrali wentylacyjnej do pomieszczenia 4.10 w TN

	Dane techniczne:	
1	Maksymalny rozmiar	440mm x 850mm x 3690mm
2	Chłodnica freonowa	Czynnik freon 410A
3	Strona obsługi	Lewa
4	Przepływ	750m ³ /h
5	Wkład filtra	Filtr kieszeniowy EU-04
6	Nagrzewnica	Elektryczna min 3kW
7	Tłumiki	Na ssaniu i tłoczeniu
8	Poziom hałasu do otoczenia	Max. 50dB(A)
9	Współczynnik mocy wentylacyjnej	0,92 kW/m ³ /s
10	Wentylator z napędem bezpośrednim moc	0,55 kW
11	Nawilżacz G pary	4 kg/h
12	Lanca parowa	22-300
13	Agregat skraplający	Czynnik freon 410A
14	Przewody freonowe (w zamkniętym korycie)	Miedziane izolowane 15,9mm/9,5mm