

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa
Nr sprawy: **29/2017**

Warszawa, 20 listopada 2017 r.

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym
na dostawę zasilacza awaryjnego „UPS” wraz z montażem.**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2017 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie do treści SIWZ:

Pytanie 1

„(...) czy zasilanie ma być prądem 3 fazowym, czy wystarczy zwykłym 230V?”

Odpowiedź Zamawiającego:

UPS zasilany będzie prądem 1 fazowym 230V/50Hz.

Podpisał:

Mariusz Maszewski
Główny specjalista
ds. nagłośnienia scenicznego w TN