

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa i wymiana urządzenia schładzającego powietrze w pomieszczeniu nr 09 budynku głównego (maszynownia) w Teatrze Narodowym.**

Istniejącą szafę klimatyzacyjną Air Blue model OEDW 280 o mocy 29 kW należy zdemontować i poddać utylizacji.

Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić urządzenie, które zastąpi demontowaną szafę klimatyzacyjną.

Parametry określające wymagania w stosunku do dobieranego urządzenia określone są w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Nowe urządzenie należy:

- 1) podłączyć do instalacji elektrycznej,
- 2) podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu instalacji wodociągowej,
- 3) podłączyć do instalacji kanalizacyjnej,
- 4) podłączyć za pomocą króćca elastycznego do istniejącego kanału wentylacyjnego, uwzględniając konieczność dopasowania kształtki wentylacyjnej do otworu nawiewnego urządzenia

Istniejąca szafa klimatyzacyjna posadowiona jest na murowanym postumencie o wymiarach: szer. 1800 mm, głęb. 700 mm, wys. 500 mm. Nowe urządzenie należy zamontować również na tym postumencie. Przed ustawieniem urządzenia należy uzupełnić brakującą okładzinę z płytek ceramicznych na wierzchu postumentu. W przypadku nowego urządzenia o głębokości większej niż 700 mm należy przewidzieć konieczność zastosowania stalowej konstrukcji wsporczej dopasowanej do podstawy urządzenia.

Uwaga:

Oferent uwzględni możliwe do wykorzystania drogi transportowe na terenie Teatru Narodowego.